




# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail: manager@apabacau.ro Banca: GARANTI BANK SA Cont: RO65UGB10000212020265RON	 <p>RINA este Membru al Federatiei CTSQ</p> <p><b>RINA SIMTEX</b> ORGANISMUL DE CERTIFICARE</p> <p>ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Sistem Integrat Certificat</p> 
---	---	---

Nr. 172/11.06.2024

CĂTRE PRIMĂRIA  
COMUNEI MARGINENI



## SPRE ȘTIINȚA:

- PREFECTURA JUDEȚULUI BACAU
- CONSILIUL JUDEȚEAN BACAU
- AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORULUI
- AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
- AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
- INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA "MR. CONSTANTIN ENE"
- ASOCIAȚIA BAZINALA DE APA SIRET
- A.D.I.B.

În seara zilei de 10.06.2024, urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile - rafale de vânt și ploaie torențială, Stația de Pompare Mărgineni a înregistrat mai multe fluctuații de tensiune care au afectat sistemul de alimentare cu energie electrică al pompelor. Deși echipele de intervenție au făcut manevrele necesare pentru a asigura continuitatea serviciului, rezerva de apă potabilă s-a epuizat, ceea ce ne determină să luăm decizia neplăcută de a întrerupe furnizarea apei pentru toți utilizatorii comunei Mărgineni în ziua de astăzi, 11.06.2024.

Asigurăm toți consumatorii afectați de lipsa apei că echipele SC CRAB SA vor relua alimentarea cu apă, imediat ce serviciul de alimentare cu energie va fi disponibil.

**CONDUCEREA**