

COMUNA MARGINENI

Str. MARGINENI Nr. 1

Blocul Sediu, etaj , ap.

Loc. MARGINENI(BC)

Jud. Bac u

Tel. 0735255255

Bac u, 28.05.2025

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mure

delgaz.ro

Dep. managementul
investitiilor el. Echipa
racordare retea electricitate
BC

Bacau

N.Titulescu 33, 600049

Judetul: Bac u

0234205474

Stimate client,

Prezenta adres înso e te Avizul de amplasament favorabil nr. 1005944297 emis în data de 28.05.2025.

Cu respect,

ing. Florin Ciuchi

Aviz de amplasament favorabil

100594429728.05.2025

Numar aviz

Eliberat la data

1) Persoan juridic

COMUNA MARGINENIA/0383531

Denumire consumatorului

Nr.Inregistrare la Reg.

4591627

CUI

Reprezentat() prin

In calitate de

2) Obiectivul

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrat cu nr. **1005940757 / 22.05.2025** pentru obiectivul **Extindere retea de canalizare (ape menajere) strada Iasomieii** de la adresa str. **Iasomieii nr. fn** bl./sc. ap. , cod po tal **607315**, localitate **MARGINENI(BC)**, municipiul/ora ul/comuna **MARGINENI**, jude **Bac u**.

In urma analiz rii documenta iei primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus i se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Preciz ri

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distan e mai mici fa de instala iile **DELGAZ GRID SA** decât cele impuse de normele tehnice în vigoare i sunt îndeplinite toate condi iile prev zute de acestea.

3.2 Instala iile din gestiunea **DELGAZ GRID SA** la care se poate racorda obiectivul **Extindere retea de canalizare (ape menajere) strada Iasomieii** în func ie de puterea pentru care se dore te alimentarea cu energie electric , sunt urm toarele:

- re ele electrice de joas tensiune **NU ESTE CAZUL m**;

- re ele electrice de medie tensiune **NU ESTE CAZUL m**;

- re ele electrice de înalt tensiune **NU ESTE CAZUL m**;

NU sunt necesare eventuale lucr ri de extindere a re elei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucr ri de înt rire a re elei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru ob inerea acestuia în vederea racord rii la re eua electric de distribu ie a obiectivului sau a cre terii puterii absorbite de c tre acesta, se va proceda conform legisla iei în vigoare. Informa ii despre etapele procesului de racordare la re ea, durat estimat pentru fiecare etap , documenta ia i datele necesare, tarifele în vigoare practicate de **DELGAZ GRID SA** i temeiul legal al acestora se pot ob ine de pe site-ul **delgaz.ro** în centrele de rela ii cu clien ii sau la **Echipa Acces Re ea Bac u**.

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezint intervalul de timp de la data emiterii avizului pân la data la care expir certificatul de urbanism în baza c ruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de c tre **DELGAZ GRID SA** gratuit, la cererea adresat de titular cu cel pu în 15 zile înainte expir rii acestuia, în condi iile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza c ruia a fost emis, i restul condi iilor (caracteristici tehnice, suprafa ocupat , în l ime, etc) nu s-au modificat fa de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situa ie nr. **RC 01** i a certificatului de urbanism nr. **73/38 / 14.05.2025**.

3.5 Preciz ri:

DELGAZ GRID SAPandurilor nr. 42
540554 Tirgu Mure
delgaz.roConsiliul director
Pre edintele Consiliului de
Administra ie
Volker RaffelDirectori Generali
Cristian Secosan
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)Sediul Central: Tirgu Mure
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265
Capital social:
773.257.777,50 RONDep. managementul
investitiilor el. Echipa
racordare retea electricitate
BC
Bacau
N.Titulescu 33, 600049
Judetul: Bac u
02342054741005944297

Nr.

28.05.2025

Data

- Instalatiile de distribuție apar înând au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă există instalații electrice ce nu apar în **DELGAZ GRID SA**
- În zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu apar în **DELGAZ GRID SA**.

Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

- Spațiile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea **Echipei Acces Rețea Bacău**.

- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor **DELGAZ GRID SA** se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudiciilor aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

În zona există: Linie Electrică Subterană de Joasă Tensiune (LES J.T.); Linie Electrică Aeriană de Joasă Tensiune (LEA J.T.) și Linie Electrică Aeriană de Medie Tensiune (LEA M.T.). Se impune respectarea prevederilor: NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice; PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune;

Anexa Ordin ANRE_239_2019 - Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. Distanța de siguranță, dintre cablurile pozate în pământ și conductele de apă și/sau canalizare, trebuie să fie: în plan orizontal (apropieri) - 0,5 m (La adăncimi peste 1,5 m distanța minimă este de 0,6 m), în plan vertical (intersecții) - 0,25 m (De regulă, conducta de apă se pozează dedesubt). Distanța de siguranță, de la cea mai apropiată fundație sau priză de pământ a unui stâlp LEA J.T. la conducta, este de minimum 2 m. Distanța de siguranță, de la cea mai apropiată fundație respectiv priză de pământ a unui stâlp LEA M.T. la conducta, este de minimum 4 m, respectiv de minimum 2 m.

În zona există și o instalație electrică subterană de medie tensiune (LES MT) ce aparține terților - LES 20kV RACORD PTAB 16 MARGINENI. În tehnologia de construire sistem de alimentare cu apă și canalizare se vor avea în vedere: - săpăturile vor fi precedate întodeauna de sondaje; - săpăturile în zona de protecție mecanică sau avertizare a traseelor instalațiilor electrice vor fi continuate numai manual utilizându-se lopeti în scopul evitării accidentelor umane provocate de lovirea mecanică a cablurilor de energie electrică aflate sub tensiune; - se vor alege traseele conductei de apă și canalizare astfel încât să nu fie necesară mutarea stâlpilor liniilor electrice și să nu fie afectată stabilitatea acestora; - caminele de apometre și canalizare vor fi dimensionate și amplasate astfel încât instalațiile electrice existente să nu fie afectate. În apropierea LEA nu se va acționa cu utilaje de ridicat cu brate care să afecteze instalațiile electrice aeriene. Solicitantul și executantul lucrărilor sunt direct răspunzători material și penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de muncă. Solicitantul se obligă să suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum și a daunelor cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, dacă acestea sunt cauzate de lucrările efectuate. Cooperarea dintre SC DELGAZ Grid SA și solicitant va fi permanentă, stabilindu-se de comun acord soluțiile ce se impun.

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureș
delgaz.ro

Consiliul director
Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secosan
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265
Capital social:
773.257.777,50 RON

Dep. managementul
investițiilor el. Echipa
racordare rețea electricitate
BC
Bacău
N.Titulescu 33, 600049
Judetul: Bacău
0234205474

Coord. Echipa Racord. Rețea El.

Ing. Petrica-Cristinel Iacob

Reprezentat prin



Emitent

ing. Florin Ciuchi

Reprezentat prin

1005944297

Nr.

28.05.2025

Data